

Conseil communal de Pleigne

Rue de la Forge 2
2807 Pleigne

Delémont, le 13.03.2023

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 23-JU-9232

V 1



N° d'échantillon : 23-31955

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Conseil communal de Pleigne, Rue de la Forge 2, 2807 Pleigne

CONTEXTE

But du contrôle : Hygiène des procédés / Eau potable / Conseil communal de Pleigne
Prélèvement du : 28.02.2023 à 10h00
Date arrivée : 28.02.2023
Effectué par : Monsieur Damien CHATELAN, contrôleur des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Désignation : Pleigne, école, WC homme rez-de-chausée
Température de l'eau : 16.1 °C
Endroit exact du prélèvement : Pleigne, école primaire, WC homme rez-de-chausée
Conditions météo (le jour du prélèvement) : nuageux
Condition de prélèvement : Après 10-15 min d'écoulement

RÉSULTATS D'ANALYSES

JU

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
JU-MON ME CHIM 044	Turbidité *	0.13 ± 0.0025 FTU	max. 1.0 FTU	Conforme

Microbiologie (Analyse sous-traitée au SCAV NE)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
NE-MIC-MO 208.502	Germes aérobies mésophiles Eaux	58 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Escherichia coli	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	
NE-MIC-MO 208.502	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

* : Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.



Copie(s) à : Conseil communal de Pleigne, Monsieur Gérald CHÉTELAT, Rue de la Forge 2, 2807 Pleigne